

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО «Щёлковский Водоканал» и их соответствии установленным требованиям в 2023 году

Холодное водоснабжение	
а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0
б) количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
в) общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	
мутность	4335
цветность	4335
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	
общие колиформные бактерии	4273
термотолерантные колиформные бактерии	4273
г) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	238
мутность	65
цветность	10
хлор остаточный общий,	0
в том числе хлор остаточный связанный,	0
хлор остаточный свободный	0
общие колиформные бактерии	0
термотолерантные колиформные бактерии	0
Водоотведение	
объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)	16 964,464
а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр);	0