

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.	
1	КНС ОАО «Славия Текстиль»	Проектная мощность, м3/ч	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	71,05	94,15	94,49	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
		Резерв / Дефицит, м3/ч	288,95	265,85	265,51	265,25	265,25	265,25	265,25	265,25	265,25	265,25	265,25	265,25
		Доля резерва	80,26%	73,85%	73,75%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%	73,68%
2	КНС ул. Пустовская	Проектная мощность, м3/ч	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
		Резерв / Дефицит, м3/ч	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98
		Доля резерва	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%	87,45%
3	КНС ул. Краснознаменская, 17	Проектная мощность, м3/ч	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	88,02	88,59	89,16	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56	89,56
		Резерв / Дефицит, м3/ч	1,98	1,41	0,84	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
		Доля резерва	2,20%	1,56%	0,93%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
4	КНС ул. Заречная	Проектная мощность, м3/ч	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	2361,6	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	21,35	46,91	190,33	191,18	191,18	291,20	291,20	291,40	291,40	291,40	291,40	291,40

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.	
		Резерв / Дефицит, м3/ч	2340,25	2314,69	2171,27	2170,42	2170,42	2070,40	2070,40	2070,20	2070,20	2070,20	2070,20	
		Доля резерва	99,10%	98,01%	91,94%	91,90%	91,90%	87,67%	87,67%	87,66%	87,66%	87,66%	87,66%	
5	КНС ул. Рудоуправления	Проектная мощность, м3/ч	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
		Резерв / Дефицит, м3/ч	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30
		Доля резерва	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%	95,38%
6	КНС ул. Шмидта	Проектная мощность, м3/ч	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	57,69	63,36	75,83	76,93	76,93	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	77,66	77,66
		Резерв / Дефицит, м3/ч	302,31	296,64	284,17	283,07	283,07	282,77	282,77	282,77	282,77	282,77	282,34	282,34
		Доля резерва	83,98%	82,40%	78,94%	78,63%	78,63%	78,55%	78,55%	78,55%	78,55%	78,55%	78,43%	78,43%
7	КНС ул. Краснознаменская	Проектная мощность, м3/ч	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	50,40	99,66	99,87	99,87	99,93	176,30	176,30	176,30	176,30	176,30	176,76	176,76
		Резерв / Дефицит, м3/ч	574,60	525,34	525,13	525,13	525,07	448,70	448,70	448,70	448,70	448,70	448,24	448,24
		Доля резерва	91,94%	84,05%	84,02%	84,02%	84,01%	71,79%	71,79%	71,79%	71,79%	71,79%	71,72%	71,72%
8	КНС г. Щёлково	Проектная мощность, м3/ч	7812	7812	7812	7812	7812	7812	7812	7812	7812	7812	7812	
		Максимально часовой расход	125,33	163,58	163,58	163,86	163,86	163,86	163,94	163,94	163,94	296,09	296,09	

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.
		стоков от потребителей, м ³ /ч											
		Резерв / Дефицит, м3/ч	7686,67	7648,42	7648,42	7648,14	7648,14	7648,14	7648,06	7648,06	7648,06	7515,91	7515,91
		Доля резерва	98,40%	97,91%	97,91%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	96,21%	96,21%
9	КНС ул. Беяева г. Щёлково-4	Проектная мощность, м3/ч	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	5,35	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
		Резерв / Дефицит, м3/ч	298,56	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46	291,46
		Доля резерва	98,24%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%	95,90%
10	КНС Чкаловской спецшколы-интерната	Проектная мощность, м3/ч	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
		Резерв / Дефицит, м3/ч	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08
		Доля резерва	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%	95,83%
11	КНС ул. Неделина Щелково-7	Проектная мощность, м3/ч	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
		Максимально часовой расход стоков от потребителей, м ³ /ч	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	33,76	33,76
		Резерв / Дефицит, м3/ч	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	327,25	326,24	326,24
		Доля резерва	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,90%	90,62%	90,62%

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.	
12	КНС д. Серково	Проектная мощность, м3/ч	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	8,38	8,38	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
		Резерв / Дефицит, м3/ч	91,62	91,62	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11
		Доля резерва	91,62%	91,62%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%	89,11%
13	КНС ул. Московская г. Щелково	Проектная мощность, м3/ч	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	59,18	59,18	59,18	59,18	59,18	59,18	59,18
		Резерв / Дефицит, м3/ч	41,28	41,28	41,28	41,28	41,28	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82
		Доля резерва	41,28%	41,28%	41,28%	41,28%	41,28%	40,82%	40,82%	40,82%	40,82%	40,82%	40,82%	40,82%
14	КНС п. Краснознаменский	Проектная мощность, м3/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
		Резерв / Дефицит, м3/ч	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42	188,42
		Доля резерва	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%	94,21%
15	КНС Соколовская	Проектная мощность, м3/ч	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	9760	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	4476,47	4481,10	4538,61	4539,84	4539,84	4608,10	4608,10	4608,10	4608,10	4629,13	4629,13	

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.	
		Резерв / Дефицит, м3/ч	5283,53	5278,90	5221,39	5220,16	5220,16	5151,90	5151,90	5151,90	5151,90	5130,87	5130,87	
		Доля резерва	54,13%	54,09%	53,50%	53,49%	53,49%	52,79%	52,79%	52,79%	52,79%	52,57%	52,57%	
16	КНС д. Оболдино	Проектная мощность, м3/ч	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05	268,05
		Резерв / Дефицит, м3/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
		Доля резерва	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
17	КНС № 2 с. Трубино	Проектная мощность, м3/ч	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	1,48	1,48	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,55	2,55
		Резерв / Дефицит, м3/ч	38,52	38,52	37,85	37,85	37,85	37,85	37,85	37,85	37,85	37,85	37,45	37,45
		Доля резерва	96,30%	96,30%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	93,64%	93,64%
18	КНС № 1 с. Трубино	Проектная мощность, м3/ч	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
		Резерв / Дефицит, м3/ч	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
		Доля резерва	91,88%	91,88%	91,88%	91,88%	91,88%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%
19	КНС п. Литвиново	Проектная мощность, м3/ч	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	
		Максимально часовая расход	18,25	18,25	64,96	64,96	64,96	93,08	93,08	93,08	93,08	93,08	93,43	93,43

№	Наименование КНС	Показатель	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.	2028г.	2029г.	2030-2038гг.	
		Резерв / Дефицит, м3/ч	194,50	193,17	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99	
		Доля резерва	97,25%	96,59%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	95,99%	
27	КНС Базы ИФЗ	Проектная мощность, м3/ч	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64	49,64
		Резерв / Дефицит, м3/ч	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36
		Доля резерва	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%	37,95%
28	КНС д. Долгое Ледово	Проектная мощность, м3/ч	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	49,43	
		Резерв / Дефицит, м3/ч	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	30,57	
		Доля резерва	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	38,21%	
29	КНС п. Новый Городок	Проектная мощность, м3/ч	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		Максимально часовая расход стоков от потребителей, м ³ /ч	16,11	16,11	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	
		Резерв / Дефицит, м3/ч	183,89	183,89	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40	183,40	
		Доля резерва	91,95%	91,95%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	91,70%	
30	КНС мкр. Финский	Проектная мощность, м3/ч	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	294,84	
		Максимально часовая расход	5,80	18,75	18,75	18,75	18,75	36,10	36,10	36,10	36,10	36,21	36,21	

